



173116040005

检测报告

报告编号: 2020WQ0609

样品名称: 颗粒物

委托单位: 伊吾广汇矿业有限公司

检测类别: 委托

新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队



由 扫描全能王 扫描创建

注 意 事 项

- 1、报告无“检测报告专业章”、“骑缝章”者无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、报告涂改、增删后一律无效。
- 4、报告如需复制，须重新加盖本中心“检测报告专业章”。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本室提出。
- 6、若无特殊要求，样品自报告发出之日起三个月内不领取者按弃样处理。
- 7、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

地 址：新疆维吾尔自治区哈密市工业园区广东工业加工区羊城大道

编 码：839000

电 话：0902-7265916

传 真：0902-7265916



新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队检测报告

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司				采样人	刘永奇 刘毅		
项目名称	/							
采样地点	伊吾广汇矿业有限公司厂界四周							
检测项目	颗粒物				测量点位	4个		
检测批号	2020WQ0609				采(收)样日期	2020.06.27		
测点编号	1-1---4-4				检测日期	2020.07.02		
样品状态	气态				报告日期	2020.07.06		
检测项目	测点编号	采样日期	采样起始时间	采样结束时间	检测结果	分析方法	检出限	检测主要设备及编号
颗粒物 (TSP) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1-1	2020.06.27	10:38	11:23	109	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995	0.001mg/m ³	天平1250- ICN SB-067
	1-2	2020.06.27	11:49	12:34	124			
	1-3	2020.06.27	12:52	13:37	124			
	1-4	2020.06.27	14:08	14:53	55.6			
	2-1	2020.06.27	11:07	11:52	260			
	2-2	2020.06.27	12:14	12:59	95.6			
	2-3	2020.06.27	13:46	14:31	198			
	2-4	2020.06.27	14:49	15:34	218			
	3-1	2020.06.27	11:22	12:07	244			
	3-2	2020.06.27	12:30	13:15	376			
	3-3	2020.06.27	13:24	14:09	1031			
	3-4	2020.06.27	14:30	15:15	669			
	4-1	2020.06.27	11:31	12:16	133			
	4-2	2020.06.27	12:39	13:24	196			
	4-3	2020.06.27	13:30	14:15	502			
	4-4	2020.06.27	14:23	15:08	142			
[数据到此为止]								
备 注	气象条件: 晴, 无雨雪雷电, 风速2米/秒。							

审 核:

主 检: 杨晓颖

编制: 胡春燕


批 准:

批准日期: 2020.7.6



检测报告副页

伊吾广汇矿业有限公司厂界及测点示意图



注: Δ1 94.734183E 43.934034N
Δ2 94.687051E 43.893301N
Δ3 94.653049E 43.913582N
Δ4 94.654531E 43.921375N





473116040005

检测报告

报告编号: 2020WS0618

样品名称: 水质(废水)

委托单位: 伊吾广汇矿业有限公司

检测类别: 委托

新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队



由 扫描全能王 扫描创建



注 意 事 项

- 1、报告无“检测报告专业章”、“骑缝章”者无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、报告涂改、增删后一律无效。
- 4、报告如需复制，须重新加盖本中心“检测报告专业章”。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本室提出。
- 6、若无特殊要求，样品自报告发出之日起三个月内不领取者按弃样处理。
- 7、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

地 址：新疆维吾尔自治区哈密市工业园区广东工业加工区羊城大道

编 码：839000

电 话：0902-7265916

传 真：0902-7265916



新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队检测报告

委托单位		伊吾广汇矿业有限公司		采样人	刘永奇 刘毅
采样地点		伊吾广汇矿业有限公司排水口，坐标：94.734430，43.935716			
样品名称		水质(废水)	样品数量	聚乙烯瓶(1L)1瓶、聚乙烯瓶(2.5L)1瓶	
检测批号		2020WS0618	采(收)样日期	2020.06.27	
样品原编号		2020WS0618-001	检测日期	2020.06.30-2020.07.01	
样品状态		液体	报告日期	2020.07.06	
序号	检测项目	检测结果	检测依据	检出限	检测主要设备及编号
1	pH	7.36	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/	PHBJ-260 SB-057
2	悬浮物 (mg/L)	65	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	/	/
3	COD (mg/L)	18	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	具塞滴定管
4	氨氮 (mg/L)	0.78	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计TU-1901 SB-007
5	阴离子表面活性剂 (mg/L)	未检出	水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-1987	0.05mg/L	双光束紫外分光光度计 TU-1901 SB-008
6	动植物油类 (mg/L)	0.43	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ637-2018)	0.06mg/L	红外测油仪

数据到此为止



备 注	动植物油的测试结果从经评定有能力的分包实验室获得。
-----	---------------------------

审核:

主检: 杨晓颖 马小磊 史小芬 古丽坚乃提

编制: 胡春燕

批准:

批准日期: 2020.7.6





173116040005

检 测 报 告

报告编号: 2020WZ0610

样品名称: 环境噪声

委托单位: 伊吾广汇矿业有限公司

检测类别: 委托

新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队



由 扫描全能王 扫描创建

注 意 事 项

- 1、报告无“检测报告专业章”、“骑缝章”者无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、报告涂改、增删后一律无效。
- 4、报告如需复制，须重新加盖本中心“检测报告专业章”。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本室提出。
- 6、若无特殊要求，样品自报告发出之日起三个月内不领取者按弃样处理。
- 7、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

地 址：新疆维吾尔自治区哈密市工业园区广东工业加工区羊城大道

编 码：839000

电 话：0902-7265916

传 真：0902-7265916



新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队检测报告

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司			采样人	刘永奇 刘毅		
项目名称	/						
采样地点	伊吾广汇矿业有限公司厂界四周						
检测项目	环境噪声		测量点位	4点			
检测批号	2020WZ0610		采(收)样日期	2020.06.27			
检测设备及编号	AWA5688多功能声级计 SB-068		检测日期	2020.06.27-2020.06.28			
校准仪器	AWA6021A声校准器 SB-069		报告日期	2020.07.06			
检测依据	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		检出限	35dB(A)			
大气压 (kPa)	/		环境温度 (°C)	/			
序号	测点编号	主要声源	测点位置	昼间Leq dB(A)		夜间 Leq dB(A)	
				测量时间	测量值	测量时间	测量值
1	△1	稳态噪声	94.734183E	06月27日10:04	57.8	06月28日 00:08	46.7
			43.934034N				
2	△2	稳态噪声	94.687051E	06月27日10:27	55.7	06月28日 00:26	43.8
			43.893301N				
3	△3	稳态噪声	94.653049E	06月27日10:45	57.0	06月28日 00:49	45.4
			43.913582N				
4	△4	稳态噪声	94.654531E	06月27日11:15	55.4	06月28日 01:12	48.3
			43.921375N				
数据到此为止							
校准器声级值: 94.0 dB(A) 测量前校准值: 93.9 dB(A) 测量后校准值: 93.8 dB(A)							
备 注	气象条件: 晴, 无雨雪雷电, 风速≤2米/秒。						

审核:

主检: 刘永奇

编制: 胡春燕


批准:

批准日期: 2020.7.6



检测报告副页

伊吾广汇矿业有限公司厂界及测点示意图



注: Δ1 94.734183E 43.934034N
Δ2 94.687051E 43.893301N
Δ3 94.653049E 43.913582N
Δ4 94.654531E 43.921375N





检测报告

报告编号: 2020WQ0610-2020WQ0614

样品名称: 固定污染源

委托单位: 伊吾广汇矿业有限公司

检测类别: 委托

新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队



由 扫描全能王 扫描创建

注 意 事 项

- 1、报告无“检测报告专业章”、“骑缝章”者无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、报告涂改、增删后一律无效。
- 4、报告如需复制，须重新加盖本中心“检测报告专业章”。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本室提出。
- 6、若无特殊要求，样品自报告发出之日起三个月内不领取者按弃样处理。
- 7、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

地 址：新疆维吾尔自治区哈密市工业园区广东工业加工区羊城大道

编 码：839000


电 话：0902-7265916

传 真：0902-7265916



新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队检测报告

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司			采样人	刘永奇 刘毅		
项目名称	/						
采样地点	WNS4.2-1.25/115/70-Q燃气热水锅炉(17.1708080-1), 坐标: 43.934193N, 94.734058E						
检测项目	固定污染源		样品数量	3次			
检测批号	2020WQ0610		采(收)样日期	2020.06.26			
样品原编号	2020WQ0610-001		检测日期	2020.06.26			
样品状态	气态		报告日期	2020.07.06			
测试仪器	大流量低浓度烟尘/气测试仪		测试仪器型号/编号	崂应3012H-D型 SB-070			
大气压 (kPa)	96.6	环境温度 (°C)	20	排气筒高度 (m)	15	受测设备负荷 (%)	100
测试次数	第一次		第二次		第三次		--
滤筒(膜)编号	142		143		144		--
烟(粉)尘净重(g)	0.11		0.13		0.14		--
烟气温度(°C)	60.3		60.3		60.3		--
烟(粉)尘标况体积(NdL)	71.8		68.6		68.1		--
烟气流量(Nm ³ /h)	1945		1916		1774		--
含氧(O ₂)量(%)	7.5		7.8		7.7		--
含湿量(%)	12.6		12.6		12.6		--
平均流速(m/s)	2.8		2.7		2.5		--
SO ₂ 排放浓度 (mg/Ndm ³)	实测浓度	1	1		0		--
	折算浓度	1	1		0		--
SO ₂ 排放速率(Kg/h)	0.00		0.00		0.00		--
NO _x 排放浓度 (mg/Ndm ³)	实测浓度	65	67		67		--
	折算浓度	56	59		59		--
NO _x 排放速率(Kg/h)	0.26		0.27		0.27		--
烟(粉)尘浓度 (mg/Ndm ³)	实测浓度	1.5	1.9		2.0		--
	折算浓度	1.9	2.4		2.6		--
烟尘排放速率(Kg/h)	0.00		0.00		0.00		--
备 注	1、检测依据: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996; 2、气象条件: 晴, 无雨雪雷电, 风速小于3米/秒。						

审 核: 

主 检: 刘永奇

编制: 胡春燕

批 准: 

批准日期: 2020.7.6



新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队检测报告

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司				采样人	刘永奇 刘毅		
项目名称	/							
采样地点	WNS4.2-1.25/115/70-Q燃气热水锅炉(17.1708080-2),坐标: 43.934193N, 94.734058E							
检测项目	固定污染源			样品数量		3次		
检测批号	2020WQ0611			采(收)样日期		2020.06.26		
样品原编号	2020WQ0611-001			检测日期		2020.06.26		
样品状态	气态			报告日期		2020.07.06		
测试仪器	大流量低浓度烟尘/气测试仪			测试仪器型号/编号		崂应3012H-D型 SB-070		
大气压(kPa)	96.59	环境温度(℃)	20	排气筒高度(m)	15	受测设备负荷(%)	100	
测试次数	第一次		第二次		第三次		--	
滤筒(膜)编号	145		146		147		--	
烟(粉)尘净重(g)	0.10		0.11		0.10		--	
烟气温度(℃)	60.3		60.3		60.3		--	
烟(粉)尘标况体积(NdL)	62.4		60.0		55.7		--	
烟气流量(Nm ³ /h)	1575		1528		1388		--	
含氧(O ₂)量(%)	7.0		7.0		7.0		--	
含湿量(%)	12.6		12.6		12.6		--	
平均流速(m/s)	2.2		2.2		2.0		--	
SO ₂ 排放浓度(mg/Ndm ³)	实测浓度	1		1		0		--
	折算浓度	1		1		0		--
SO ₂ 排放速率(Kg/h)	0.00		0.00		0.00		--	
NO _x 排放浓度(mg/Ndm ³)	实测浓度	74		74		74		--
	折算浓度	62		62		62		--
NO _x 排放速率(Kg/h)	0.30		0.30		0.30		--	
烟(粉)尘浓度(mg/Ndm ³)	实测浓度	1.6		1.8		1.8		--
	折算浓度	2.0		2.3		2.3		--
烟尘排放速率(Kg/h)	0.00		0.00		0.00		--	
备 注	1、检测依据: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996; 2、气象条件: 晴, 无雨雪雷电, 风速小于3米/秒。							

审核:

主检: 刘永奇

编制: 胡春燕


批准:

批准日期: 2020.7.6




新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队检测报告

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司				采样人	刘永奇 刘毅		
项目名称	/							
采样地点	WNS5.6-1.6/115/70-Q燃气热水锅炉 编号17.41002-1,坐标: 43.892168N, 94.687928E							
检测项目	固定污染源			样品数量	3次			
检测批号	2020WQ0612			采(收)样日期	2020.06.27			
样品原编号	2020WQ0612-001			检测日期	2020.06.27			
样品状态	气态			报告日期	2020.07.06			
测试仪器	大流量低浓度烟尘/气测试仪			测试仪器型号/编号	崂应3012H-D型 SB-070			
大气压 (kPa)	96.87	环境温度 (℃)	20	排气筒高度 (m)	15	受测设备负荷 (%)	100	
测试次数	第一次		第二次		第三次		--	
滤筒 (膜) 编号	148		149		150		--	
烟(粉)尘净重(g)	0.56		0.50		0.56		--	
烟气温度 (℃)	60.3		60.3		60.3		--	
烟(粉)尘标况体积(NdL)	161.0		125.1		103.7		--	
烟气流量(Nm³/h)	6465		5059		6234		--	
含氧(O₂)量 (%)	7.3		6.6		6.2		--	
含湿量 (%)	13.6		13.6		13.6		--	
平均流速 (m/s)	6.9		5.4		4.5		--	
SO₂排放浓度 (mg/Ndm³)	实测浓度	2		1		1		--
	折算浓度	2		1		1		--
SO₂排放速率 (Kg/h)		0.01		0.00		0.00		--
NOx排放浓度 (mg/Ndm³)	实测浓度	46		51		53		--
	折算浓度	39		41		43		--
NOx排放速率 (Kg/h)		0.19		0.21		0.22		--
烟(粉)尘浓度 (mg/Ndm³)	实测浓度	3.5		4.0		5.4		--
	折算浓度	4.5		4.9		6.4		--
烟尘排放速率 (Kg/h)		0.00		0.00		0.00		--
备 注		1、检测依据: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996; 2、气象条件: 晴, 无雨雪雷电, 风速小于3米/秒。						

审核: 

主检: 刘永奇

编制: 胡春燕


批准: 

批准日期: 2020.7.6




新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队检测报告

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司				采样人	刘永奇 刘毅	
项目名称	/						
采样地点	WNS1.4-1.0/95/70-Q燃气热水锅炉 编号17.140504-1,坐标: 43.913985N, 94.654457E						
检测项目	固定污染源		样品数量		3次		
检测批号	2020WQ0613		采(收)样日期		2020.06.27		
样品原编号	2020WQ0613-001		检测日期		2020.06.27		
样品状态	气态		报告日期		2020.07.06		
测试仪器	大流量低浓度烟尘/气测试仪		测试仪器型号/编号		崂应3012H-D型 SB-070		
大气压 (kPa)	96.84	环境温度 (°C)	15	排气筒高度 (m)	15	受测设备负荷 (%)	100
测试次数	第一次		第二次		第三次		--
滤筒(膜)编号	152		153		154		--
烟(粉)尘净重(g)	0.13		0.12		0.19		--
烟气温度(°C)	60.3		60.3		60.3		--
烟(粉)尘标况体积(NdL)	103.7		101.7		82.4		--
烟气流量(Nm³/h)	774		764		600		--
含氧(O₂)量(%)	7.2		7.0		7.0		--
含湿量(%)	13.6		13.6		13.6		--
平均流速(m/s)	4.5		4.4		3.5		--
SO₂排放浓度 (mg/Ndm³)	实测浓度	5		2		1	
	折算浓度	4		2		1	
SO₂排放速率(Kg/h)	0.02		0.01		0.00		--
NOx排放浓度 (mg/Ndm³)	实测浓度	62		62		62	
	折算浓度	52		52		52	
NOx排放速率(Kg/h)	0.25		0.25		0.25		--
烟(粉)尘浓度 (mg/Ndm³)	实测浓度	1.2		1.2		1.9	
	折算浓度	1.5		1.5		2.4	
烟尘排放速率(Kg/h)	0.00		0.00		0.00		--
备 注	1、检测依据: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996; 2、气象条件: 晴, 无雨雪雷电, 风速小于3米/秒。						

审核: 

主检: 刘永奇

编制: 胡春燕


批准: 

批准日期: 2020.7.6




新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队检测报告

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司				采样人	刘永奇 刘毅	
项目名称	/						
采样地点	WNS1.4-1.0/95/70-Q燃气热水锅炉 编号17.140504-2,坐标: 43.913985N, 94.654457E						
检测项目	固定污染源		样品数量	3次			
检测批号	2020WQ0614		采(收)样日期	2020.06.28			
样品原编号	2020WQ0614-001		检测日期	2020.06.28			
样品状态	气态		报告日期	2020.07.06			
测试仪器	大流量低浓度烟尘/气测试仪		测试仪器型号/编号	崂应3012H-D型 SB-070			
大气压 (kPa)	96.88	环境温度 (°C)	20	排气筒高度 (m)	15	受测设备负荷 (%)	100
测试次数	第一次		第二次		第三次		--
滤筒 (膜) 编号	155		156		157		--
烟(粉)尘净重(g)	0.14		0.16		0.14		--
烟气温度 (°C)	60.3		60.3		60.3		--
烟(粉)尘标况体积(NdL)	160.6		122.9		101.6		--
烟气流量(Nm ³ /h)	1188		929		758		--
含氧(O ₂)量(%)	6.6		6.5		6.5		--
含湿量(%)	13.6		13.6		13.6		--
平均流速(m/s)	6.9		5.4		4.4		--
SO ₂ 排放浓度 (mg/Ndm ³)	实测浓度	2		1		1	
	折算浓度	2		1		1	
SO ₂ 排放速率(Kg/h)	0.01		0.00		0.00		--
NO _x 排放浓度 (mg/Ndm ³)	实测浓度	48		51		53	
	折算浓度	39		41		43	
NO _x 排放速率(Kg/h)	0.20		0.21		0.22		--
烟(粉)尘浓度 (mg/Ndm ³)	实测浓度	0.9		1.3		1.4	
	折算浓度	1.1		1.6		1.8	
烟尘排放速率(Kg/h)	0.00		0.00		0.00		--
备 注	1、检测依据: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996; 2、气象条件: 晴, 无雨雪雷电, 风速小于3米/秒。						

审核: 

主检: 刘永奇

编制: 胡春燕

批准: 

批准日期: 2020.7.6

